



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES017087

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

NEW FIRE ICE, S.L.U.

Centros de producción:

- 1.-C/ VALLADOLID N°3, POL. IND. CASTELLANOS DE MORISCOS
37439 - CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA (ESPAÑA)
- 2.-017087-2
- 3.-017087-3

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 22 / 01 / 2010
Fecha de actualización: 22 / 01 / 2025
Fecha de caducidad: 21 / 01 / 2028



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO n°: ES017087

Marca	Modelo	Tipo de Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
FIRE ICE	FI 10	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI 92	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 121	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 12kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI W75	Permanente 17,5 bar	Agua + Aditivos 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W76	Permanente 17,5 bar	Agua + Aditivos 6L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W92	Permanente 17,5 bar	Agua + Aditivos 9L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanente 60 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanente 60 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Revisión: 4

Fecha de Revisión: 22 / 01 / 2025



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BVC PRODUCT CERTIFICATE PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

Certificate No: ES017087

In application of the BVC procedure for the certification of "Portable fire extinguishers", BVC has established that the products:

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

with the designation and related characteristics in the technical annex attached to this certificate,

Comply with standard:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Manufacturer:

NEW FIRE ICE, S.L.U

Production centers:

- 1.- C/VALLADOLID, N°3, POL. IND. CASTELLANOS DE MORISCOS
37439 - CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA (SPAIN)
- 2.- 017087-2
- 3.- 017087-3

The products are subjected by the manufacturer to the factory production tests and control, and by Bureau Veritas Certification to the type test and production control and the continuous monitoring of the factory production control in accordance with the requirements established in standard UNE-EN 3-10:2010.

The certificate remains valid while the product, the manufacturing conditions and production control have not significantly changed.

First issue date: 2010 / 01 / 22
Date of update: 2025 / 01 / 22
Expiry date: 2028 / 01 / 21



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEX TO CERTIFICATE No: ES017087

Brand	Model	Pressurization Type and PS	Extinguishing Agent (Type and Charge)	Operating Temperature	Effectiveness
FIRE ICE	FI 10	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI 92	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 9kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 121	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 12kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI W75	Permanent 17,5 bar	Water + Additive 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W76	Permanent 17,5 bar	Water + Additive 6L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W92	Permanent 17,5 bar	Water + Additive 9L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanent 60 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanent 60 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Revisión: 4
Revisión date: 2025 / 01 / 22



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUTOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS

Certificado nº: ES017087

Em aplicação do procedimento do BVC para a certificação de "Extintores de incêndio portáteis", o BVC estabeleceu que os produtos:

EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS

com a denominação e as características indicadas no anexo técnico apenso ao presente certificado,

Estão em conformidade com a norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

NEW FIRE ICE, S.L.U

Centros de produção:

- 1.- C/VALLADOLID Nº3, POL. IND. CASTELLANOS DE MORISCOS
37439 - CASTELLANOS DE MORISCOS - SALAMANCA (ESPAÑA)
- 2.- 017087-2
- 3.- 017087-3

De acordo com os requisitos estabelecidos na norma UNE-EN 3-10:2010, os produtos são submetidos pelo fabricante a ensaios e a controlo de produção em fábrica, e pelo Bureau Veritas Certification a ensaio de tipo e a controlo de produção, bem como à vigilância permanente do controlo de produção em fábrica.

O presente certificado permanece válido enquanto as condições do produto, de fabrico e de controlo da produção não se alterem significativamente.

Data de emissão inicial: 22 / 01 / 2010
Data da atualização: 22 / 01 / 2025
Data de validade: 21 / 01 / 2028



Mónica Botas
Diretor de Certificação

Bureau Veritas Iberia, S.L.-C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AO CERTIFICADO n°: ES017087

Marca	Modelo	Tipo de pressurização e PS	Agente extintor (Tipo e Carga)	T° de utilização	Eficácias
FIRE ICE	FI 10	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI 92	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 121	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 12kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI W75	Permanente 17,5 bar	Água + Aditivos 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W76	Permanente 17,5 bar	Água + Aditivos 6L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W92	Permanente 17,5 bar	Água + Aditivos 9L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanente 60 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanente 60 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Revisão: 4

Data de revisão: 22 / 01 / 2025



Mónica Botas
Diretor de Certificação

Bureau Veritas Iberia, S.L.-C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

