

CFVPS6648

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación certificado EN 54-4


CFVPS6648 es una fuente de alimentación adecuada para obtener alimentación de continuidad para unidades de sistemas EN 54-16, como CFVDXT7000, y dispositivos complementarios relevantes en caso de interrupciones del suministro de alimentación de red. Incluye funciones de recarga y supervisión de las baterías de plomo-ácido conectadas a ella.

Debe estar equipado con baterías de capacidad adecuada, dimensionadas en función de la absorción de potencia del sistema y de los requisitos de evacuación.

Según la norma EN 54-16, debe instalarse en el mismo armario rack en el que se encuentra el sistema de audio con fines de emergencia (o una parte del sistema) al que está conectado.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión nominal de las baterías de 48 V
- 6 salidas principales a las unidades del sistema
- 6 salidas auxiliares
- Control del circuito de baterías
- Configuración y supervisión mediante software para PC



CERTIFICACIÓN

EN 54-4	**CPR: 1438-CPR-0538**	CE

ESPECIFICACIONES GENERALES

Factor de potencia	0.94
Eficiencia (durante la carga de la batería)	84%
Tensión nominal de la batería	48 V
Corriente máx. de las salidas principales	6 x 15 A
Corriente máx. de las salidas auxiliares	4 x 2 A
Capacidad máx. de las baterías conectadas	200 Ah
Corriente de carga máx.	2 ÷ 8 A
Resistencia máx. del circuito de la batería	30 ÷ 100 Ωhm

ESPECIFICACIONES GENERALES

Umbral de desconexión de la batería	40.8 V
Tensión de funcionamiento	220-240 V~ 50Hz

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Material del armario/caja:	Metal
Color:	Negro
Montaje en bastidor:	19", 1U
Altura:	43 mm / 1.69 "
Ancho:	483 mm / 19.02 "
Profundidad:	321 mm / 12.64 "
Peso:	4.9 kg / 10.8 lbs