RECAMBIOS COMPROBADOR DE DETECTORES DE CALOR



Este kit de recambios incluye:

72 Almohadillas térmicas.
32 Sobres de solución salina.
1 Jeringa de solución salina.

Estas almohadillas térmicas están diseñadas para probar detectores de calor de cualquier tipo dentro del rango de 57,22 a 87,78 °C en sistemas de detectores de calor de tasa de aumento y temperatura fija. Para usar con el kit de prueba de detector de calor químico DVHOVT694.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilizar este producto para probar detectores de calor del tipo eslabón fusible no restaurable. Hará que el enlace se desactive, dejándolo inútil.
- Evite el contacto físico prolongado con las almohadillas térmicas activadas, ya que pueden causar quemaduras dolorosas. Mantenga los productos secos cuando no estén en uso.
- La exposición directa a la almohadilla térmica activada causará irritación en los ojos. Si esto sucede, enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. La exposición directa a las áreas rotas de la piel causará irritación y posible enrojecimiento. Si esto sucede, lávese con agua y jabón.
- Reacciona violentamente con: halógenos, solventes clorados, nitrato de amonio, carbonatos, arsénico, sulfatos cúpricos, óxido de mercurio, fosfatos inorgánicos.
- Descomposición peligrosa: cuando está húmedo, produce pequeñas cantidades de gas no tóxico.
- Manejo de almohadillas térmicas activadas: nunca manipule una almohadilla térmica activada sin una barrera protectora entre su piel desnuda y la almohadilla térmica. Use una toalla de taller doblada, use guantes o recójalo con unos alicates.
- Eliminación de las almohadillas térmicas después de su uso: hacerlo cuidadosamente para no quemarse la piel. Retirar con cuidado la almohadilla térmica del vaso de prueba y deséchela en cualquier contenedor.

REF: DVHOHDTC_012022_REV0