KIT COMPROBADOR DE DETECTORES DE CALOR



Este kit incluye:

1 Vaso de prueba.
1 Bandeja.
1 Adaptador.
4 Almohadillas térmicas.
2 Almohadillas de solución salina.
1 Jeringa de solución salina.

Este KIT está diseñado para comprobar el funcionamiento de los detectores de calor de tasa de aumento y temperatura fija. Estos detectores tienen que tener un rango de 57ºC a 88ºC.

INSTRUCCIONES DE USO



Paso 1 - Corte con cuidado la hoja de almohadillas térmicas por la mitad y coloque 2 almohadillas en los extremos del vaso de prueba.

Paso 2 - Coloque el vaso en la pértiga.

Paso 3 - Con la jeringa medimos 2 cucharadas de solución salina y rociamos las dos almohadillas.

Paso 4 - Las almohadillas térmicas se activas a los 30 segundos de aplicar la solución salina. Las almohadillas se pueden usar hasta 3 veces. No sacarlas de la bolsa hasta que se vayan a usar.

Paso 5 - El detector de calor debe generar una alarma dentro de 10 a 15 segundos. Si no es así, y después de haberlo determinado que la almohadilla térmica aún esté caliente: el detector de calor o el sistema de alarma contra incendios no está funcionando completamente.

* Guarde las soluciones salinas para otra prueba con sólo doblar la parte superior del paquete de plástico y colocando cinta adhesiva sobre la parte superior del paquete. Las almohadillas térmicas usadas y los paquetes de solución salina vacíos se pueden desechar en cualquier contenedor de deshechos. NO UTILICE ESTE PRODUCTO PARA DETECTORES DE CALOR DE TIPO ESLABÓN FUSIBLE.

REF: DVHOVT694_012025_REV1